


## Information der Öffentlichkeit gemäß Umweltinformationsgesetz (UIG)

## Emissionswerte des Monats August 2011 Monatsmittelwerte



☐ Grenzwert ■ Meßwert August

Werte in mg/Nm3

	- Control Cont				
	Staub	NOx	SO2	TOC	Vorgabe
Grenzwert	20	500	350	120	
Meßwert	2,5	453	4	22	
Anteil HMW > 1 GW	0,0%	5,6%	0,0%	0,0%	max. 3%/Jahr
Anzahl HMW > 2 GW	0	0	0	0	0
Anzahl TMW > 1 GW	0	2	0	0	0

HMW = Halbstundenmittelwerte, TMW = Tagesmittelwerte, GW = Grenzwert

i.V. Mily

Ph. Raich Werksleitung Ch. Ehrenberg
Umweltschutzbeauftragter