


Information der Öffentlichkeit gemäß Umweltinformationsgesetz (UIG)

Emissionswerte des Monats März 2011
Monatsmittelwerte



Werte in mg/Nm3

	Staub	NOx	SO2	TOC	Vorgabe
Grenzwert	20	500	350	120	
Meßwert	6,5	489	27	37	
Anteil HMW > 1 GW	0,0%	1,0%	0,0%	0,3%	max. 3%/Jahr
Anzahl HMW > 2 GW	0	0	0	1	0
Anzahl TMW > 1 GW	0	0	0	0	0

HMW = Halbstundenmittelwerte, TMW = Tagesmittelwerte, GW = Grenzwert

Ph. Raich

Ph. Raich
Werksleitung



Ch. Ehrenberg
Umweltschutzbeauftragter