


## Emissionswerte Jänner 2019 Zementwerk Mannersdorf



Kontinuierliche Emissionsmessung Jänner 2019 am Drehrohrföfen 9							
	Einheit	Monats- mittelwert DO9	Grenzwerte MDF		Einhaltung der Grenzwerte		Gemeldete Überschreitungen Anzahl
			TMW	HMW	TMW in %	HMW in %	
NOx	mg/Nm <sup>3</sup>	292	200/500	200/500	100,0	97,0	0
SO2	mg/Nm <sup>3</sup>	52	350	350	100,0	100,0	0
Staub	mg/Nm <sup>3</sup>	5,5	20	20	100,0	100,0	0
TOC	mg/Nm <sup>3</sup>	37	120	120	100,0	99,9	0
Hg	mg/Nm <sup>3</sup>	0,023	0,05	---	100,0	---	0
NH3	mg/Nm <sup>3</sup>	21,7	30/40	---	100,0	---	0



Dr Christopher Ehrenberg  
Werksleiter



DI Martina Wagner  
Umweltschutzbeauftragte