



Emissionswerte März 2019 Zementwerk Mannersdorf



Kontinuierliche Emissionsmessung März 2019 am Drehrohren 9							
	Einheit	Monats- mittelwert DO9	Grenzwerte MDF		Einhaltung der Grenzwerte		Gemeldete Überschreitungen Anzahl
			TMW	HMW	TMW in %	HMW in %	
NOx	mg/Nm ³	217	200/500	200/500	100,0	99,1	0
SO2	mg/Nm ³	73	350	350	100,0	99,7	0
Staub	mg/Nm ³	3,7	20	20	100,0	100,0	0
TOC	mg/Nm ³	28	120	120	100,0	99,8	0
Hg	mg/Nm ³	0,016	0,05	---	100,0	---	0
NH3	mg/Nm ³	17,5	30/40	---	96,8	---	1


Dr Christopher Ehrenberg
Werksleiter


DI Martina Wagner
Umweltschutzbeauftragte