


Emissionswerte Jänner 2020 Zementwerk Mannersdorf



	Einheit	Monats- mittelwert DO9	Grenzwerte MDF		Einhaltung der Grenzwerte		Gemeldete Überschreitungen Anzahl
			TMW	HMW	TMW in %	HMW in %	
NOx	mg/Nm ³	215	200/500	200/500	100,0	99,5	0
SO2	mg/Nm ³	24	350	350	100,0	100,0	0
Staub	mg/Nm ³	5,3	20	20	100,0	100,0	0
TOC	mg/Nm ³	32	120	120	100,0	99,8	0
Hg	mg/Nm ³	0,019	0,05	---	100,0	---	0
NH3	mg/Nm ³	20	30/40	---	100,0	---	0


Dr. Christopher Ehrenberg
Werksleiter


DI Martina Wagner
Umweltschutzbeauftragte