



Emissionswerte November 2019 Zementwerk Mannersdorf



Kontinuierliche Emissionsmessung November 2019 am Drehrohrfen 9

	Einheit	Monats- mittelwert DO9	Grenzwerte MDF		Einhaltung der Grenzwerte		Gemeldete Überschreitungen Anzahl
			TMW	HMW	TMW in %	HMW in %	
NOx	mg/Nm ³	182	200/500	200/500	100,0	99,8	0
SO2	mg/Nm ³	84	350	350	100,0	99,8	0
Staub	mg/Nm ³	3	20	20	100,0	100,0	0
TOC	mg/Nm ³	33	120	120	100,0	99,1	0
Hg	mg/Nm ³	0,024	0,05	---	100,0	---	0
NH3	mg/Nm ³	9	30/40	---	100,0	---	0


 Dr Christopher Ehrenberg
 Werksleiter


 DI Martina Wagner
 Umweltschutzbeauftragte