



## Emissionswerte Jänner 2022 Zementwerk Mannersdorf



Kontinuierliche Emissionsmessung Jänner 2022 am Drehrohrofen 9							
	Einheit	Monats- mittelwert DO9	Grenzwerte MDF		Einhaltung der Grenzwerte		Gemeldete Überschreitungen Anzahl
			TMW	HMW	TMW in %	HMW in %	
NOx	mg/Nm <sup>3</sup>	349	200/500	200/500	100,0	99,2	0
SO2	mg/Nm <sup>3</sup>	24	350	350	100,0	100,0	0
Staub	mg/Nm <sup>3</sup>	1,3	20	20	100,0	100,0	0
TOC	mg/Nm <sup>3</sup>	48	120	120	100,0	99,6	0
Hg	mg/Nm <sup>3</sup>	0,03	0,05	---	100,0	---	0
NH3	mg/Nm <sup>3</sup>	20,9	30/40	---	100,0	---	0

  
Dr Christopher Ehrenberg  
Werksleiter

  
DI Martina Wagner  
Umweltschutzbeauftragte